

Лопиной А.В.
ОК



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Лодейнопольского района


пр. Урицкого, д. 15, г. Лодейное Поле,
Ленинградская область, 187700
тел./факс: (81364) 2-31-61
телефон «доверия» (812) 579-99-99

08.08.2023 № ИВ-180-2-20-178

На № _____ от _____

Директору
ЛОГБУ "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДИ"
А.И. Лопиной

187700, Ленинградская область,
г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 71



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

о принятии мер по устранению указанных причин и условий

С 01.08.2023 г. по 04.08.2023 г. ОНДиПР Лодейнопольского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области проведены плановые выездные проверки зданий по адресам: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71, ул. Талалихина, д. 20, правообладателем которых является ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", с целью проверки соблюдения требований пожарной безопасности на вышеуказанных объектах защиты. По результатам проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от

16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71		
1	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
2	Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.	пункт 3 приложения № 5 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч. 3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 3.3, раздел 7, таблица 2, п. 3 "СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173).
Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 20		
1	С учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения здание не оборудовано (не оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	п.1, ч.2, ст.1; ч. 4, ст. 4; ч.1, ст.6, ч. 12, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В соответствии со статьей 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях и в целях устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению пожара, Вам необходимо предпринять исчерпывающие меры по наведению должного противопожарного порядка в зданиях по адресам: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71, ул. Талалихина, д. 20, правообладателем которых является ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ". О принятых мерах в соответствии с частью 2 статьи 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях в течение месяца со дня получения представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, просим сообщить письменно в наш адрес: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, пр. Урицкого 15, ОНДиПР Лодейнопольского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Начальник
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Лодейнопольского района

А.Н. Пасечник



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 009573E3701133D93F5428D09AD4546ACA
Владелец: Пасечник Алексей Николаевич
Действителен с 19.05.2023 по 11.08.2024