

Комитет по социальной
защите населения
Ленинградской области
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ»
Ленинградская область,
г. Лодейное Поле,
Ленинградское шоссе, д. 71
телефон/факс
8(81364)2-15-17

№ 1029
на от 14.08.23

Начальнику отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
Лодейнопольского района
А.Н. Пасечник

В ответ на представление №ИВ-180-2-20-178 от 08.08.2023 г. о принятии мер по устранению указанных причин и условий, вынесенного по результатам проведенной плановой проверки в ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» зданий по адресам: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71, ул. Талалихина, д. 20. С 01.08.2023 г. по 04.08.2023 г. ОНДиПР Лодейнопольского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области сообщаем следующее:

- 1) На объекте защиты хранится следующая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация):
 - договор на разработку рабочего проекта по пожарной сигнализации;
 - договор и сметы на монтаж системы пожарной сигнализации;
 - сметы на монтаж оборудования и пуска наладочных работ системы пожарной сигнализации;
 - акты приема-сдачи выполненных работ по установке пожарной сигнализации;
 - ведомость смонтированных приборов и оборудования с указанием наименования, типа завода-изготовителя, количества;
 - акт о работоспособности и исправности пожарной сигнализации;
 - договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации;журнал регистрации работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

Так как часть системы АУПС в учреждении установлена в 2003 году (тепловые датчики), другая часть (дымовые датчики) в 2005 году, и на момент установки данных систем отсутствовали требования к заводам изготовителям о конкретизации срока службы оборудования системы. Следовательно информация (паспорта, сертификаты) в учреждении отсутствует.

Учреждением ежегодно заключается контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической системы пожарной сигнализации (АУПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ), автоматической установки пожаротушения (АУП), системы пожарного мониторинга в соответствии с технической документацией на

объектовый прибор ЦАСПИ в помещениях ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ».

Согласно п. 54.«Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Произведена проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с получением Акта о том, что система находится в работоспособном состоянии. Проверку провела обслуживающая организация ООО «Спецмонтаж», которая имеет лицензию и аккредитацию.

Кроме того сообщаем, что Учреждением заключен контракт № 1 от 06 декабря 2021 г. с ООО «Сириус» на разработку проектной документации для проведения капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71 , в рамках капитального ремонта указанное замечание будет устранено.

2) В соответствии с требованиями в проекте предусмотрено в рамках капитального ремонта оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

3) В настоящий момент Учреждением направлены запросы на предоставление коммерческих предложений на разработку проектной документации и установку системы оповещения о пожаре с использованием персональных дистанционных устройств с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения в здании ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д.20.

После проведенного анализа по мониторингу цен на рынке, учреждением будет отправлена заявка в Комитет социальной защиты населения на выделение субсидий на разработку проектной документации и установку системы оповещения о пожаре с использованием персональных дистанционных устройств с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения в здании ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д.20.

После выделения субсидий будет установлена система оповещения о пожаре с использованием персональных дистанционных устройств с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения в здании ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д.20.

Директор

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»  А.И. Лопинова

Исп. Логинова И.В.

8 921 419 09 54

